

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д.70/1

«05» апреля 2019 г.
09 ч. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица № 07-26-П**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 (МБУДО «ДШИ № 2») по адресу: 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27, стр.А;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Ряховских А.А. № 07-26-П от 25.02.2019.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 (МБУДО «ДШИ № 2»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 11.03.2019 по 05.04.2019).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Кобелева Т.В., директор МБУДО «ДШИ № 2» «11» марта 2019 в 10 ч. 40 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Слободская Елена Романовна, с привлечением к участию в проверке специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения гигиены питания, воспитания и обучения: зав. отделением Селиверстова Ольга Николаевна, врач Базылбекова Айгуль Казбековна, помощник врача Кузьмина Ольга Викторовна; заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова Оксана Михайловна; лаборатории физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы: заведующий лабораторией, инженер-лаборант Гильдебрандт Наталья Валерьевна; отделения факторов производственной среды и радиационной гигиены: врач по общей гигиене Горбунов Виталий Александрович.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области", выданные Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали – Кобелева Т.В., директор МБУДО «ДШИ № 2»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проведения проверки просьб руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.

11.03.2019 с 10-40 до 11-40 часов (1ч.) директор МБУДО «ДШИ № 2» Кобелева Т.В. ознакомлена с распоряжением о начале проверки, проведено рассмотрение документов, относящихся к предмету проверки.

18.03.2019 года с 10-45 до 12-00 часов (1ч. 15мин.) в присутствии директора МБУДО «ДШИ № 2» Кобелевой Т.В. сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проведены замеры параметров освещенности, микроклимата.

25.03.2019 с 10-40 до 13-00 часов (2ч.20мин.) специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Слободской Еленой Романовной в присутствии директора Кобелевой Т.В. проведен осмотр помещений школы, рассмотрение документов, относящихся к предмету проверки.

27.03.2019 с 12-40 до 14-25 часов (1 ч. 45 мин.) помощником врача по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Кузьминой О.В. в присутствии директора МБУДО «ДШИ № 2» Кобелевой Т.В. проведены отборы проб воды из системы холодного водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели, воды из системы горячего водоснабжения на микробиологические показатели, составлен акт-направление отбора образцов (проб) от 27.03.2019.

В ходе проведения плановой выездной проверки 25.03.2019 в 10-40 специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Слободской Еленой Романовной установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 (МБУДО «ДШИ № 2») расположено:

юридический адрес: 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27, стр. А;
фактический адрес: 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27, стр. А;
ОГРН 1025601719923, ИНН 5611017127

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. Территория ограждена забором. Участок имеет наружное освещение. Зонирование территории не предусмотрено.

МБУДО «ДШИ № 2» занимает в отдельно стоящее одноэтажное здание. Набор помещений:

- гардероб -12,7кв. м,

- 7 кабинетов для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах площадью 8,4-10,6 кв.м,

- 2 кабинета для групповых занятий -21,8 кв. м и 27 кв.м (2,1 кв.м. и 2,7 кв.м на человека)

– оркестровый зал – 21,7 кв. м. (занимаются группы по 8 человек, приходится 2,7 кв.м. на человека),

- 2 мастерские для акварельной живописи площадью 31,9 кв.м и 25,3 кв.м, площадь на одного занимающегося 3,2-2,5 кв.м, оборудована кладовая для двух мастерских живописи, организовано хранение мольбертов и другого инвентаря,
- актовый зал – 78,8 кв.м.,
- книгохранилище и кладовая для хранения музыкальных инструментов – 5,8 кв.м
- административно-хозяйственные помещения: кабинет директора, учительская, кабинет завуча;
- 2 санузла для детей (оборудованные унитазом и раковиной), санузел для персонала.

Внутренняя отделка помещений. В учебных кабинетах, в художественных мастерских, оркестровом зале стены окрашены водоземлемой и масляной краской светлых тонов, потолок выполнен потолочной плиткой по типу Armstrong, окрашен водоземлемой краской, на полу настелен линолеум. Имеются дефекты внутренней отделки: в учебных кабинетах № 3, 9, в актовом зале на потолке имеются разводы из-за протекания кровли, водоземлемая краска вспучилась, осыпается. В туалете для девочек на стене около раковины имеются дефекты внутренней отделки в виде отколотой, осыпающейся краски. В актовом зале на полу настелен линолеум с множественными дефектами, местами порван, расхлябан в швах, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком».

Водоснабжение, централизованное холодное, горячее при помощи водонагревателей. Раковины с подводкой горячей и холодной воды установлены в художественных мастерских. В санузлах установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды. Канализация централизованная.

Питьевой режим организован по средствам бутилированной воды «Урал Аква», поставленной ИП Шебзуховым М.А., договор № 28/01 от 28.01.2019. В нарушение требований п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 не проводится обработка дозирующих устройств, отсутствует эксплуатационная документация (инструкция) изготовителя (Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя). Выявленное нарушение устранено в ходе проверки: обработка помп проводится в соответствии с инструкцией изготовителя.

По результатам протокола лабораторных испытаний № 04-10721-н, 04-10722-н от 29.03.2019 (заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторных исследований № 01-04-497/1 от 29.03.2019) пробы воды для организации питьевого режима, воды из разводящей сети (питьевая, горячая) соответствуют требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы жалюзи и тканевыми шторами. В кабинете для групповых занятий направление светового потока на рабочую поверхность слева и сзади. Во время проведения занятий окно, расположенное сзади рабочих мест, закрывается жалюзи. В учебных помещениях применяется система общего освещения. В качестве источников света в учебных помещениях используются светодиодные и люминесцентные лампы. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено, что уровень искусственной освещенности в измеренных точках в учебных помещениях, коэффициент пульсации соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерений № 09-175-н от 18.03.2019, гигиеническая оценка по результатам инструментальных измерений физических факторов №03-306-01 от 20.03.2019).

Воздушно-тепловой режим. Отопление центральное, водяное. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Учебные помещения оборудованы оконными рамами, открывающимися в вертикальном положении, или форточками. Проведены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в помещениях МБУДО «Детская школа искусств № 2». Полученные значения не могут сравниваться с нормативными, т.к. на момент проведения измерений не выполнялось условие п. 6.1 ГОСТа 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (протокол № 09-174-н

от 18.03.2019, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений № 03-307-01 от 20.03.2019).

Проведена санитарно-гигиеническая оценка расписания занятий, протокол № 56.ФБУЗ.01.04-03.2019-0914 от 29.03.19. При рассмотрении учебного плана, режима дня, расписания занятий установлено: режим работы МБУДО «ДШИ № 2» с 8 часов до 19:35 часов, занятия проводятся ежедневно, кроме воскресения. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, в две смены. Между занятиями 1-ой и 2-ой смены предусмотрен перерыв с 12 до 13 часов. Зачисление в школу проводится при наличии справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному профилю. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1353-1 от 20.09.2013г.

Санитарное состояние помещений.

Согласно графикам уборки все помещения 2 раза в день (между сменами занятий и в конце рабочего дня), убирают влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств (хозяйственное мыло, доместос, пемо-люкс, Sanita, Sanfor, «Жавель-Солид»). Методические рекомендации (инструкция) по применению препарата, сертификат соответствия представлены. Территория участка убрана.

Уборочный инвентарь отдельный для учебных помещений, коридора и туалетных, промаркирован, хранится в шкафах. Имеется специальная одежда для уборки.

Генеральную уборку всех помещений согласно графика проводят 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Дератизация, дезинсекция проводится по графику, договор № 3769/19 оказания услуг по профилактической дезинсекции и дератизации от 01.01.2019 с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург», что подтверждается нарядом на выполненные работы.

Для сотрудников предусмотрен санузел, мыло, одноразовое полотенце в наличии имеется.

Заключен контракт на планово – регулярную очистку от твердых бытовых отходов № ТКО/19/843 от 29 декабря 2018 года с ООО «Природа».

Медосмотр сотрудников. Сотрудников по штату – 39, представлены личные медицинские книжки всех сотрудников.

Допущены до работы сотрудники, у которых медицинский осмотр пройден не в полном объеме: в личной медицинской книжке Асташова А.А. отсутствуют данные о прохождении врача нарколога - нарушен п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 (Руководитель организации дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: - наличие медицинских книжек на каждого работника организации дополнительного образования и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований, профессиональной гигиенической подготовки); допущены до работы сотрудники, у которых отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии и столбняка – у Шкериной А.Д.; против кори – у Лапшиновой Д.А., Шкериной А.Д.; против краснухи – у Шкериной А.Д.; против гепатита В - у Лапшиновой Д.А., Шкериной А.Д. – нарушение ст. 35. «Профилактические прививки» Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которого «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.»; п. 2 ст.5. «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики» Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которого «Отсутствие профилактических прививок влечет: отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. - п. 12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469).

При проведении мероприятий по контролю выявлены нарушения санитарного законодательства: Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», согласно которого «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.», Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

- 1) Имеются дефекты внутренней отделки: в учебных кабинетах № 3, 9, в актовом зале на потолке имеются разводы из-за протекания кровли, водоземлюсионная краска вспучилась, осыпается. В туалете для девочек на стене около раковины имеются дефекты внутренней отделки в виде отколотой, осыпающейся краски. В актовом зале на полу настелен линолеум с множественными дефектами, местами порван, расходится в швах, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом».
- 2) В нарушение требований п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 не проводится обработка дозирующих устройств, отсутствует эксплуатационная документация (инструкция) изготовителя (Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя).
- 3) Допущены до работы сотрудники, у которых медицинский осмотр пройден не в полном объеме: в личной медицинской книжке Асташова А.А. отсутствуют данные о прохождении врача нарколога - нарушен п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 (Руководитель организации дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: - наличие медицинских книжек на каждого работника организации дополнительного образования и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований, профессиональной гигиенической подготовки); допущены до работы сотрудники, у которых отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии и столбняка – у Шкериной А.Д.; против кори – у Лапшиновой Д.А., Шкериной А.Д.; против краснухи – у Шкериной А.Д.; против гепатита В - у Лапшиновой Д.А., Шкериной А.Д. – нарушение ст. 35. «Профилактические прививки» Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которого «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.»; п. 2 ст.5. «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики» Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которого «Отсутствие профилактических прививок влечет: отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. - п. 12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469).

Ответственность по ст. 6.7 ч.1 за данные нарушения возложена на директора МБУДО «ДШИ № 2» Кобелеву Татьяну Вадимовну.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _____

нарушений не выявлено - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Слободская Е.Р.
(подпись проверяющего)


Кобелева Татьяна Вадимовна
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, акты отбора проб, указанные в акте проверки № 07-26-П от 05.04.2019, предписание № 07-26-П от 05.04.2019, объяснения должностного лица.

Проверка завершена: в 13 ч. 00 мин. «05» апреля 2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Слободская Е.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кобелева Татьяна Вадимовна, директор МБУДО «ДШИ № 2»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” апреля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы дела приняты « » _____ 2019
Нач. отдела _____ Горбунова Г.В.